

**FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE
ACCESSI E CONFERIMENTI NEI CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. CODICE
CIG. 5627135AB1.**

Quesiti relativi al CAPITOLATO E AL DISCIPLINARE DI GARA

QUESITO N. 4

“ Il lettore badge di accesso in area, deve avere un sistema di riconoscimento dell’utente che conferisce. Sistema che non è previsto.”

Mentre per i Cdr in cui è previsto il TOTEM il lettore badge di accesso è collegata direttamente al sistema del totem, per i Cdr in cui non vi è il totem il lettore non risulta collegato a nulla .

Successivamente all’aggiudicazione della gara, sarà integrata l’attrezzatura individuata per il lettore badge di accesso all’area.